

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Nhà cách âm cho hệ thống điện lạnh trung tâm khu vực Khoa PHCN

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà cách âm cho hệ thống điện lạnh trung tâm khu vực Khoa PHCN chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtvn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 30./7./2025 đến trước 16h00 ngày 05./8./2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 05./8./2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ gói thầu: Nhà cách âm cho hệ thống điện lạnh trung tâm khu vực Khoa PHCN

1. Tên danh mục và số lượng:

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dọn dẹp mặt bằng, đục nhám, tưới bám dính	Trọn gói	1
2	Đổ bù diện tích bê tông đế trạm máy lạnh, chiller bê tông M250 -R7 dày 0.3m, lưới thép D10a200 - 1 lớp chống nứt	m ³	1,08
3	Định vị bản mã dày 10mm, bulon M16	Trọn gói	1
4	CCLĐ vách PU dày 75mm, hai mặt tôn cán sóng dày 0.4mm, tỷ trọng 40kg/m ³	m ²	100,05
5	Vật tư phụ kiện lắp đặt cho vách PU (U, L, V, Silicol...)	Trọn gói	1
6	CCLĐ cửa PU dày 75mm, tỷ trọng 40kg/m ³ , hai mặt tôn dập sóng dày 0.4mm	m ²	1,76
7	CCLĐ mái tôn mạ màu dày 0.45mm	m ²	36,00
8	CCLĐ thép mạ kẽm không sơn (chỉ sơn chống rỉ vị trí mỗi hàng)	kg	290,82
9	Vệ sinh bàn giao	Trọn gói	1

2. Yêu cầu kỹ thuật:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Dọn dẹp mặt bằng, đục nhám, tưới bám dính	Trọn gói	1	
2	Đổ bù diện tích bê tông đế trạm máy lạnh, chiller bê tông M250 -R7 dày 0.3m, lưới thép D10a200 - 1 lớp chống nứt	m ³	1,08	
3	Định vị bản mã dày 10mm, bulon M16	Trọn gói	1	
4	CCLĐ vách PU dày 75mm, hai mặt tôn cán sóng dày 0.4mm	m ²	100,05	Tỷ trọng 40kg/m ³ . Cách âm, cách nhiệt ưu việt, kháng cháy. Xuất xứ Việt Nam
5	Vật tư phụ kiện lắp đặt cho vách PU (U, L, V, Silicol...)	Trọn gói	1	

VIỆN
NGHỆ THUẬT
★

6	CCLĐ cửa PU dày 75mm, hai mặt tôn dập sóng dày 0.4mm	m ²	1,76	Tỷ trọng 40kg/m ³ . Cách âm, cách nhiệt ưu việt, kháng cháy. Xuất xứ Việt Nam
7	CCLĐ mái tôn mạ màu dày 0.45mm	m ²	36,00	Tôn Đông Á hoặc tương đương
8	CCLĐ thép mạ kẽm không sơn (chỉ sơn chống rỉ vị trí mối hàn)	kg	290,82	Thép Đông Á hoặc tương đương
9	Vệ sinh bàn giao	Trọn gói	1	

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm
[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

